

ПРЕДПИСАНИЕ № 5
по устранению нарушений требований законов по вопросам
осуществления органом местного самоуправления переданных
государственных полномочий Иркутской области в сфере архивного
дела

г. Иркутск
 (место составления акта)

« 06 » октября 2017г.

В соответствии с пунктом 17 Положения об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, на основании акта проверки осуществления Администрацией муниципального образования г. Бодайбо и района

(наименование органа местного самоуправления)

переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области № 5 от «06» октября 2017 г. в связи с нарушением обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами

(ссылки на конкретные положения законодательства Российской Федерации, Иркутской области, требования которых

были нарушены, и выявленные нарушения, допущенные органом местного самоуправления при исполнении

переданных государственных полномочий)

№ п/п	Нормативный правовой акт	Номер раздела, статьи, пункта	Суть нарушения	Срок устранения нарушения
1.	Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук	2.11.1.1. ч. 1 ст. 15 Закона	Отсутствуют помещения для приема и временного хранения, акклиматизации архивных документов, помещения для обеспыливания, переплета и реставрации архивных документов.	31.12.2019
		2.11.1.2. ч.1 ст. 15 Закона	1. В архивохранилищах трубы теплоснабжения не закрыты защитными экранами.	31.12.2018
			2. В архивохранилищах № 2, 3 отсутствует естественная и искусственная вентиляция.	31.12.2019

2.	<p>(утверждены приказом Минкультуры России от 18 января 2007 г. № 19, зарегистрированы Минюстом России 6 марта 2007 г. № 9059) – далее Правила</p> <p>Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» - далее Закон</p>	2.11.2.2., ч.1 ст. 15 Закона	Архивохранилища № 2, 3, 4 не оборудованы дверями с повышенной технической укрепленностью против возможного взлома, оснащенными замками повышенной секретности	31.12.2019
		2.11.2.3., ч.1 ст. 15 Закона	Не обеспечен температурно-влажностный режим: 1. в архивохранилищах наблюдается повышенная температура воздуха; 2. не измеряется относительная влажность воздуха, таким образом не контролируется влажностный режим.	31.12.2019
		2.11.2.5., ч.1 ст. 15 Закона	Не обеспечивается санитарно-гигиенический режим: 1. Архивохранилища требуют ремонта: 1.1. В архивохранилищах №1, 4 бумажные обои отслаиваются от стен; в архивохранилище № 3 отделочная гипсовая - плитка на стенах в отдельных местах сломана, продавлена; внизу по периметру архивохранилища № 3 стены обшиты горючим материалом, деревянными панелями обитыми дерматином; 1.2. Потолки в архивохранилищах	31.12.2018

			<p>нуждаются в побелке.</p> <p>1.3 Линолеум на полу загибается, не закреплен жестко к полу.</p> <p>2. В архивохранилищах № 1, № 3 не обеспечена свободная циркуляция воздуха и образуются непроветриваемые зоны устойчивого микроклимата.</p>	
3.	<p>Специальные правила пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утверждённые Приказом Министерства культуры РФ от 12.01.2009 г. № 3 – далее Специальные правила.</p>	<p>п. 2.15., ч.1 ст. 15 Закона</p>	<p>В местах пересечения стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами.</p>	31.12.2018

архивное агентство Иркутской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Администрации муниципального образования «город Черемхово» устранить нарушения настоящего предписания в сроки, указанные выше, и проинформировать архивное агентство Иркутской области о выполнении предписания с соответствующими приложениями и копиями документов.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего предписания должностное лицо органа местного самоуправления несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель архивного
агентства Иркутской области


(подпись)

С.Г. Овчинников
(Ф.И.О.)